



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsobp.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00162
(номер сертификата соответствия)

030755
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт»
 (ООО «МастерПласт») ОГРН 1092312010230
 Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 138 офис. 6,
 телефон: (861) 232-88-64.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт»
 (ООО «МастерПласт») ОГРН 1092312010230
 Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 138 офис. 6,
 телефон: (861) 232-88-64.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51, ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Доска подоконная профильная поливинилхлоридная, ламинированная, выпускаемая по ТУ 5772-001-64033818-2019. Серийный выпуск.

код ОКПД2
22.29.29.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134, таблица № 27).

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 267-20-2-11- № 270-20-2-11 от 18.03.2022 г. Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г2 (умеренногорючий материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т2 (умеренноопасные материалы). Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 28.01.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5772-001-64033818-2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2022 г. по 27.03.2025 г.



М.П. Заместитель руководителя органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Коновалов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белякова